

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1032
Датум: 01.04.2016. године.

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015)

Питање заинтересованог лица(потенцијалног понуђача) од 01.04.2016 године.

Poštovani,

U vezi JN broj 04-9/16 i partije broj VI - servis i remont cirkulacionih pumpi imamo sledeće pitanje:

- O kojim tipovima pumpi Grundfos se tačno radi pošto su dati tipovi pumpi nepotpuni, da li su u pitanju pumpe UPS ?
- Jesu li iste pumpe trofazne ili monofazne?

Број:03/1032-2
Датум: 04.04.2016 године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015)

Одговор заинтересованом лицу(потенцијалном понуђачу):

Поштовани,

Одговор на питање под тачком(цртицом) 1.

У питању су типови пумпи Grundfos UPS.

Одговор на питање под тачком(цртицом) 2.

У питању су трофазне пумпе.

С поштовањем,

Комисија за ЈН 04-9/16 „Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме(и резервни делови)“