

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/3699

Датум: 18.12.2020. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга: ЈНМВ 25.1.2.7/2020 " Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме":

Питање заинтересованог лица:

1. У партији 2 " Одржавање клима уређаја " навели сте за кадровски капацитет да понуђач мора да има 10 запослених у сталном радном односу . Овај захтев није у складу са ЗЈН јер понуђач може да поседује кадрове у складу са Законом о раду и то да буду стално запослени или на привременим и повременим пословима или уговором о делу . Молимо Вас да извршите корекцију тендерске документације у складу са законом .

2 . У партији 2 " Одржавање клима уређаја " навели сте случајно или намерно у кадровским капацитетима да понуђач мора да има 10 запослених техничке струке , а аз поменути набавку можете применити дипломе механичара или техничара за rashladne и клима уређаје . Овакав широки захтев за " техничке струке " понуђачи могу доставити дипломе из области одржавања лифтова , погона ,мотора и мerno регулационе технике и сл. што апсолутно није у логичној вези са предметном набавком .Молимо Вас да извршите корекцију тендерске документације у складу са законом .

3 . У партији 2 " Одржавање клима уређаја " захтевате случајно или намерно кроз кадровски капацитет једног машиноског инжењера и електротехничара за мernу и регулациону технику што апсолутно није у логичној вези са предметном набавком .Овакав вид одржавања захтева механичара или техничара за rashladne или термичке или клима уређаје што постоји смер у нашем средњем образовању .Овакав Ваš захтев евентуално за машиноског инжењера би могао да се примени само у случајевима изградње новог објекта који би имао rashladну опрему .Молимо Вас да извршите корекцију тендерске документације у складу са законом .

4. У партији 2 " Одржавање клима уређаја " кроз технички капацитет навели сте случајни или намерно захтев за најмање три сервисна возила у власништву . Овакав захтев је неприменјив јер ЗЈН дозвољава и други начин поседовања возила као што је лизинг , закуп , уговор о коришћењу итд. Молимо Вас да извршите корекцију тендерске документације у складу са законом .

5 . У партији 3 " Одржавање VRF опреме и вентилационе коморе " кроз кадровски капацитет опет случајно или намерно захтевате 5 стално запослених у радном односу техничке струке што није у складу са законом о раду (као и питање број 1.) од којих је опет један машиноски инжењер што није у логичној вези са јавном набавком (као у питању број 3 за машиноског инжењера) . Молимо Вас да извршите корекцију тендерске документације у складу са законом .

6 . У партији 4 " Сервисирање и одржавање електричних уређаја " кроз кадровски капацитет опет случајно или намерно захтевате 5 стално запослених у радном односу техничке струке што није у складу са законом о раду (као и питање број 1.) од којих је опет један машиноски инжењер што није у логичној вези са јавном набавком (као у питању број 3 за машиноског инжењера) . Молимо Вас да извршите корекцију тендерске документације у складу са законом .

Напомињемо и то да смо приметили у Партији 3 и Партији 4 да сте пропустили случајно или намерно да наведете захтеве у погледу техничког капацитета односно да нисте захтевали сервисна возила што је итекако неопходно за ову партију тј. вршење услуга које се захтевају у партијама , али можда сте ишли на то да ће један понуђач обављати партију 2 , Партију 3 и Партију 4 па зато и нисте захтевали .

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/3699-2

Датум: 21.12.2020. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга: ЈНМВ 25-1.2.7/2020 " Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме"

Одговор заинтересованом лицу:

1. Кадровски капацитет одређује искључиво Наручилац према својим потребама и на основу испитивања тржишта, никако Понуђачи на основу својих могућности.
2. Што се тиче „техничке струке“, Наручилац је дао могућност већем броју понуђача да учествује, односно омогућава што је већу конкуренцију чл.10.став 1 ЗЈН.
3. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.
4. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.
5. Кадровски капацитет одређује искључиво Наручилац према својим потребама и на основу испитивања тржишта, никако Понуђачи на основу својих могућности.
6. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.

Комисија за ЈНМВ 25-1.2.7/2020