

Postovani,

Molimo Vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije JN br. 04/2015 i to:

- 1) Na strani 12 vase konkursne dokumentacije navodite: Dovoljan kadrovski kapacitet: da pre slanja poziva ima u radnom odnosu na neodređeno vreme minimum: - 1 diplomiranog inženjera mašinske struke koji poseduje licencu 434 – odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija; Dokaz: 1. - obrazac M-3 za zahtevane zaposlene (1 mašinski inženjer), u neoverenoj kopiji; 2. kopija licence 3.potvrda IKS-a, ne starija od 6 meseci od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki da je inženjer čija je licenca priložena član IKS-a, u neoverenoj kopiji; - 2 servisera Dokaz: - obrazac M-3 za zahtevane zaposlene, u neoverenoj kopiji i kopije važećih uverenja za bezbedan i zdrav rad na liftovima, na ime svakog servisera posebno...
Da li smatrate da je uslov previse zahtevan po pitanju zaposlenog inženjera na neodređeno vreme (s obzirom na broj liftova i traženu uslugu),odnosno da li bi taj uslov mogao biti preformulisan u, radno angazovan po zakonskom osnovu? Da li je pomenuti uslov (u radnom odnosu na neodređeno vreme) slučajno ispusten kod servisera ili niste ni zeleli da se navodi kada su serviseri u pitanju?
- 2) Na strani 12 u dodatnim uslovima navodite da ponuđač mora da poseduje sledeće: “Sertifikat ISO 9001,obim sertifikacije:montaža,remont i servisiranje liftova za prevoz lica i tereta”
Molimo Vas da nam pojasnite da li ustanova, koja ni sama ne poseduje standard ISO 9001,može da zahteva isti i koliko traženi standard utiče na kvalitet tražene usluge ako znamo da je u pitanju redovan mesečni servis i eventualno povremene popravke na navedenim liftovima?
- 3) Na strani 22 navodite kao rezervni uslov pri izboru najpovoljnije ponude, ponudu koja je ranije primljena kod narucioca.
Da li ce se u tom slucaju voditi racuna i o eventualnim izmenama ili dopunama Ponude odredjenog ponudjaca ili bi se njemu priznalo vreme podnosenja uslovno,receno prve ponude.
- 4) Na strani 27 navodite vreme odziva, da li se tu misli na vreme odziva na konstataciju kvara?
Naime ako se radi o hitnoj intervenciji (zaglavljen lift sa korisnicima) maksimalno vreme odziva je po Pravilniku za održavanje liftova, 60 minuta a ne 2 casa kako vi navodite.
- 5) Na strani 31 Obrazac strukture cene, u koloni 6, navodite: cena na mesecnom nivou po objektu.
Molimo Vas za pojasnjenje stavke posto je predmet nabavke održavanje liftova na 3 objekta ali 5 komada zasebnih liftova! Kako da Vam popunimo kolonu 6 pod rednim brojem jedan kada bi ona po vashem zahtevu trebala da sadrzi sabrane cene iz kolone 6 ali za redne brojeve liftova pod jedan i dva ? Molimo vas za izmenu konkursne dokumentacije u predmetnom delu ili dodatno pojasnjenje Strukture cena.
- 6) Obrazac strukture cena u rubrika II “Rezervni delovi za liftove (sa ugradnjom)” .
Možete li da nam pojasnite koji su delovi za liftove na objektu Surčinu kom.2 ,proizvođača Izamet?

Na osnovu člana 63.stav 3. Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS"br.124/2012")

Odgovor zainteresovanom licu od Komisije za jn 04/2015 Redovno održavanje i servisiranje liftova

- 1) Naručilac se opredelio za minimum uslova koji Ponuđač treba da ispuni kada je u pitanju njegov kadrovski kapacitet,imajući u vidu delatnost Naručioca,udaljenost objekata na kojima se nalaze predmetni liftovi ,kao i različite proizvođače predmetnih liftova. Naručilac je shodno članu 63.stav 5. Izvršio izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije.
- 2) Dom zdravlja je akreditovana zdravstvena ustanova i poseduje Sertifikat o akreditaciji (P-1-55-09/2015) na period od 3(tri)godine. (Podatak dostupan na sajtu Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije).
- 3) Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji odredio elemente kriterijuma na osnovu kojih će dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom. Naručilac je shodno članu 63.stav 5. Izvršio izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije.
- 4) Tehnička služba Naručioca poseduje obučeno lice za situaciju ako se desi zaglavljn lift sa korisnicima, a u obrascu ponude(strana 27 kon. dokumentacije) traži se vreme odziva na konstantaciju kvara koje ne može biti duže od 2(dva)časa od poziva Naručioca.
- 5)Obrazac strukture cene,kolonu 6 popunjavate na način dat u uputstvu kako da se isti popuni (strane 33 I 34 konkursne dokumentacije).Dakle u kolonu 6 upisujete jediničnu cenu bez PDV-a na mesečnom nivou za svaki lift po objektu gde se nalazi.U obrascu strukture cene Ponuđačima je jasno predočeno na kom se objektu nalazi svaki lift za koji je potrebno popuniti pozicije iz kolone 6.
- 6)U odeljku II obrasca strukture cene ,Rezervni delovi za liftove sa ugradnjom, prikazani su delovi koji najčešće mogu biti predmet zamene za sve liftove iz tehničke specifikacije.(Dva lifta u Upravnoj zgradi,jedan lift u objektu,Avijatičarski trg i dva lifta u Domu zdravlja Surčin).Kako za uslov, da bi ponuda bila prihvatljiva, moraju biti popunjene sve pozicije iz tabele, smatramo da nije od važnosti, koji delovi pripadaju kom liftu jer je tabela rezervnih delova ista za sve ponuđače.

S poštovanjem,Komisija za jnmv 04/2015