

Postovani, molimo Vas da nam date neka pojasnjenja vezano za javnu nabavku [jn.br. 12/2014](#) 03/1247-3. Pitanja se odnose na sledece stavke:

1. Pod rednim br. 9 i 10 – molimo Vas da nam date tacnu oznaku kablova?
2. Pod rednim br. 16,17 i 18 – molimo Vas da preciznije definisete ili duzinu, ili snagu, proizvodjaca trazenih grejaca? Ili za koje TA peci Vam trebaju? Jer grejaci od 960w i 820w za TA peci ne postoje?
3. Pod rednim br. 44,45 i 46 – molimo Vas da nam precizirate polozej ukoliko su u pitanju grebenasti prekidaci? Da li je u pitanju 0-1 ili 1-0-2?
4. Pod rednim br. 52 – molimo Vas da nam definisete snagu prigusnice?

Odgovor

Postovani, preciznija pojasnjenja vezana za JN br. 12/2014 su sledeca

1. Pod rednim br. 9 i 10 - obini kablovi 3-5m
2. Pod rednim br.16 grejac za TA pec -3,5KW  
Pod rednim br.17 grejac za TA pec -4,5K  
Pod rednim br.18 grejac za TA pec -5KW
3. Pod rednim br. 44 gs prekidac 63A 0-1  
Pod rednim br. 45 gs prekidac 40a 0-1  
Pod rednim br. 46. gs prekidac 25A 0-1
4. Pod rednim br. 52. snaga prigusnice je 2X18W

S poštovanjem,

Komisija za JNMV 12/2014